


広島修道大学 エネルギー使用量について（2023年）

財務課

1. 電気




電気使用量合計(kWh)	
2022年	5,306,651
2023年	5,284,076

2023年の電気使用量は5,284,076kWhで、対前年比約0.43%減となりました。

また2023年11月に稼働を開始した太陽光発電設備において、2か月間で12,751kWhを発電し、自家消費しました。

2. ガス



ガス使用量合計(m³)	
2022年	467,601
2023年	466,984

2023年のガス使用量は466,984m³で、対前年比約0.13%減となりました。

2023年はコロナ禍を経て学内の活動が回復しました。構内では新体育館建設工事も始まり電気需要が増しましたが、講義棟やグラウンドの照明LED化、太陽光発電設備の稼働開始等により、電気使用量は2022年より減少しました。また2023年3月から一部の建物で冷暖房を18:15に一旦停止とする対策を取り、ガス使用量の減少につながりました。

今後もさらなる省エネルギーの推進に取り組んでまいります。