


広島修道大学 2025年度エネルギー使用量（1月実績）

広島修道大学 財務課


1. 電気



毎月の使用量(kWh) ○：2024年度より減 △：2024年度より増 2025年度目標：4,600,000kWh/年以下(旧・新体育館分除く)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2024年度(A)	372,625	378,288	475,628	554,512	403,679	420,188	448,103	393,991	461,376	457,657	377,896	349,628	5,093,571
2024年度 旧・新体育館分除く	342,460	348,621	442,805	522,168	375,201	388,694	413,714	360,484	426,547	424,410	345,708	315,796	4,706,608
2025年度(B)	383,746	386,914	523,267	624,517	434,833	450,461	417,028	390,452	486,796	466,711			4,564,725
2025年度 旧・新体育館分除く	337,905	329,834	454,860	570,987	383,262	398,719	389,002	358,029	432,248	420,022			4,074,868
(B)-(A)	11,121	8,626	47,639	70,005	31,154	30,273	-31,075	-3,539	25,420	9,054			198,678
判定	△	△	△	△	△	△	○	○	△	△			

2. ガス



毎月の使用量(m³) ○：2024年度より減 △：2024年度より増 2025年度目標：500,000m³/年以下

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2024年度	10,424	10,515	32,568	74,550	45,721	44,586	19,957	36,505	74,089	70,818	59,081	38,658	517,472
2025年度	9,162	9,272	39,931	73,512	41,052	34,737	20,271	34,062	69,991	64,757			396,747
2024年度との差	-1,262	-1,243	7,363	-1,038	-4,669	-9,849	314	-2,443	-4,098	-6,061			-22,986
判定	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○			

2026年1月は昨年度と比較し電気は増加しましたが、ガスは減少しました。
 電気については、旧・新体育館分を除くとわずかに減少しています。建物によって増減がありますが、2号館で照明LED化により26.6%減の効果が出ています。
 2月から3月にかけて各種設備の点検等を行います。適正に運用できるよう維持管理に努めてまいります。