


広島修道大学 2026年度エネルギー使用量（5月実績）

広島修道大学 財務課


1. 電気



毎月の使用量(kWh) ○ : 2025年度より減 △ : 2025年度より増

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2025年度(A)	383,746	386,914	523,267	624,517	434,833	450,461	417,028	390,452	486,796	466,711	348,628	331,776	5,245,129
2026年度(B)	338,101	337,014											675,115
2026年度10,11号館分除く	335,402	334,157											669,559
(B)－(A)	-45,645	-49,900											-95,545
判定	○	○											

2. ガス



毎月の使用量(m³) ○ : 2025年度より減 △ : 2025年度より増

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2025年度	9,162	9,272	39,931	73,512	41,052	34,737	20,271	34,062	69,991	64,757	47,970	37,355	482,072
2026年度	9,248	12,059											21,307
2025年度との差	86	2,787											2,873
判定	△	△											

2026年5月は昨年度と比較し電気は減少、ガスはわずかに増加しました。

電気については、先月同様に体育館関連工事の縮小、および新体育館での使用量が昨年度5月の旧体育館より50.1%減少したことで大きく減少しました。また、昨年度実施した2,7号館の照明LED化により、2025年5月と比較すると2号館で34.8 %減少、7号館で15.9%減少という結果となりました。

6月から冷房運転を開始しています。今後の気温上昇を見据え適切な温度管理を行い、快適な教室環境を整えてまいります。