


広島修道大学 2026年度エネルギー使用量（7月実績）

広島修道大学 財務課


1. 電気



毎月の使用量(kWh) ○ : 2025年度より減 △ : 2025年度より増

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2025年度(A)	383,746	386,914	523,267	624,517	434,833	450,461	417,028	390,452	486,796	466,711	348,628	331,776	5,245,129
2026年度(B)	338,101	337,014	458,550	566,226									1,699,891
2026年度 10,11号館分除く	335,402	334,157	454,678	560,541									1,684,778
(B)－(A)	-45,645	-49,900	-64,717	-58,291									-218,553
判定	○	○	○	○									

2. ガス



毎月の使用量(m³) ○ : 2025年度より減 △ : 2025年度より増

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2025年度	9,162	9,272	39,931	73,512	41,052	34,737	20,271	34,062	69,991	64,757	47,970	37,355	482,072
2026年度	9,248	12,059	31,403	74,412									127,122
2025年度との差	86	2,787	-8,528	900									-4,755
判定	△	△	○	△									

2026年7月は昨年度と比較し電気は減少しましたが、ガスは増加しました。一時的に図書館の冷房を冷温水発生機(ガス)にて運用していることが一因として挙げられます。

8月から本格的に講堂のLED化工事を開始しました。春季休暇中には第2研究棟のLED化工事も予定しています。今後の電気使用量の減少に期待したいところです。