


広島修道大学 2026年度エネルギー使用量（9月実績）

広島修道大学 財務課


1. 電気



毎月の使用量(kWh) ○ : 2025年度より減 △ : 2025年度より増

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2025年度(A)	383,746	386,914	523,267	624,517	434,833	450,461	417,028	390,452	486,796	466,711	348,628	331,776	5,245,129
2026年度(B)	338,101	337,014	458,550	566,226	396,914	416,819							2,513,624
2026年度10,11号館分除く	335,402	334,157	454,678	560,541	391,349	407,543							2,483,670
(B)－(A)	-45,645	-49,900	-64,717	-58,291	-37,919	-33,642							-290,114
判定	○	○	○	○	○	○							

2. ガス



毎月の使用量(m³) ○ : 2025年度より減 △ : 2025年度より増

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2025年度	9,162	9,272	39,931	73,512	41,052	34,737	20,271	34,062	69,991	64,757	47,970	37,355	482,072
2026年度	9,248	12,059	31,403	74,412	40,819	31,685							199,626
2025年度との差	86	2,787	-8,528	900	-233	-3,052							-8,040
判定	△	△	○	△	○	○							

2026年9月は電気・ガス共に昨年度と比較し減少しました。

9月初旬まで、図書館の冷房を冷温水発生機(ガス)にて運用したことで電気使用量が大幅に減少しました。また、講堂のLED化工事を完了した効果が表れています。

今年度も10月10日の冷房停止から1ヶ月間を省エネ月間と定めています。空調機でのデマンド制御により省エネ対策を実行していきます。